

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ12.В.00043
(номер сертификата соответствия)

ТР 0620047
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ОАО "ТИЗОЛ". Адрес: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59,
(наименование и место-нахождение заявителя) 624223. ОГРН: 1026601483886. Телефон (34342) 2-62-82, факс (34342) 2-62-70.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОАО "ТИЗОЛ". Адрес: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева,
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) 59, 624223. ОГРН: 1026601483886. Телефон (34342) 2-62-82, факс (34342) 2-62-70.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "УРАЛПОЖСЕРТ" ООО "УЦСИ "Уралсертификат". ул. Московская,
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) 48Б, г. Екатеринбург, 620102, тел. (343) 221-46-68, факс 221-46-69. ОГРН: 1046604010903. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ12 выдан 26.03.2009г. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ МАТЕРИАЛ БАЗАЛЬТОВЫЙ ОГНЕЗАЩИТНЫЙ
РУЛОННЫЙ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ марки МБОР-
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) 5Ф, МБОР-8Ф, МБОР-10Ф, МБОР-13Ф, МБОР-16Ф,
ТУ 5769-003-48588528-00 с изм. № 1, 2, 3, 4. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 6912

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), статья 13,
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) п. 4. Класс пожарной опасности КМ0
(группа негорючих материалов по ГОСТ
30244-94)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
6806 10 000

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ протокол испытаний № 146 от 24.12.2009 ГУ "Судебно-экспертное
учреждение федеральной противопожарной службы
"Испытательная пожарная лаборатория" по Свердловской области, рег. № ССПБ.RU.ИН.123 от 05.10.2006,
адрес: 620142, г.Екатеринбург, ул. Машинная, 27; акт анализа состояния производства № 205 от 08.07.2009
ОС "УРАЛПОЖСЕРТ" ООО "УЦСИ "Уралсертификат" 620102, г.Екатеринбург, ул.Московская, 48 Б

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Место нанесения знака обращения на рынке: на
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.12.2009 по 28.12.2014



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

З.В. Василенко

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Л.Н. Старикова