

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ09.В.00404/23

ЗАЯВИТЕЛЬ:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТИЗОЛ», (АО «ТИЗОЛ»).

Адрес (место нахождения): 624223, Россия, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59,
Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 624223, Россия, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59, ОГРН 1026601483886, ИНН 6624002881, Тел.: +7(3434) 22-62-70. Адрес электронной почты: oom@tizol.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТИЗОЛ», (АО «ТИЗОЛ»),

Адрес (место нахождения): 624223, Россия, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59.
Адрес производства продукции: 624223, Россия, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59, ОГРН 1026601483886, ИНН 6624002881.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», место нахождения: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ09, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 18.11.2015 г, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материалы базальтовые огнезащитные рулонные (МБОР), представляющие слой холста из базальтовых супертонких волокон без связующего, прошитый вязально-прошивным способом, толщиной от 5 до 26 мм, марок: МБОР (5 ÷ 26), без покрывного материала; МБОР-С- (5 ÷ 20), с покрывным материалом стеклотканью, с одной стороны; МБОР-С2-(5 ÷ 16), с покрывным материалом стеклотканью, с двух сторон; МБОР-Б-(5÷16) с покрывным материалом базальтовой тканью, с одной стороны; МБОР - (5÷26)Ф с покрывным материалом фольгой алюминиевой, с одной стороны, выпускаемые по ТУ 23.99.19-018-08621635-2020, с изменением № 1 «Материалы базальтовые огнезащитные рулонные».

код ОКПД2:

23.99.19

Код ТН ВЭД ЕАЭС

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний: № С-4/05-2023 от 11.05.2023 г. (ИЦ ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», Аттестат ТРПБ.RU.ИН24 от 15.05.2015 г.).

Акт о результатах анализа состояния производства № 1347/23 от 18.04.2023 г. (Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат № ТРПБ.RU.ПБ09 от 18.11.2015 г.).

Схема сертификации 4С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Относятся к негорючим (НГ) материалам, при испытаниях по ГОСТ 30244-94 (п. 6 метод I).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с

18.05.2023

по

17.05.2028

РУКОВОДИТЕЛЬ
(заместитель руководителя) органа по
сертификации)

Умрихина Ольга Васильевна

М.П. Эксперт (эксперты)

Топчий А.Н.

